

LIMITES DE ERRO			
Tipo de Termopar	Faixa de Temperatura (°C)	Limites de Erro	
		Padrão	Especial
T	0 a 370	+/- 1% ou 0,75%	+/- 0,5°C ou 0,4%
J	0 a 760	+/- 2,2°C ou 0,75%	+/- 1,1°C ou 0,4%
E	0 a 870	+/- 1,7°C ou 0,5%	+/- 1°C ou 0,4%
K	0 a 1260	+/- 2,2°C ou 0,75%	+/- 1,1°C ou 0,4%
S e R	0 a 1760	+/- 1,5°C ou 0,25%	+/- 0,6°C ou 0,1%
B	870 a 1820	+/- 0,5%	+/- 0,25%
N	0 a 1260	+/- 2,2°C ou 0,75%	+/-1,1°C ou 4,4%
T	-200 a 0	+/- 1°C ou 1,5%	-/-
E	-200 a 0	+/- 1,7°C ou 1%	-/-
K	-200 a 0	+/- 2,2°C ou 0,75%	-/-